

Temablad

Nr. 10

Januar 2013



Affaldscontainere i det fri

Hvorfor?

Brande i affaldscontainere forekommer jævnligt og kan sprede sig, hvis de er placeret op ad en bygning, under et halvtag eller i nærheden af porte og vinduer.

Brandene skyldes som regel tobaksaffald/aske med gløder, selvantændelse, vildfarent fyrværkeri eller de kan være påsatte.

Hvad siger reglerne?

Placering af affaldscontainere og indretning af pladser til affaldscontainere kan være omfattet af det kommunale affaldsregulativ og i så fald, skal disse regler følges.

DBI's Brandteknisk Vejledning 29, marts 1996 indeholder en række anvisninger på, hvilke forholdsregler man bør iagttage i den forbindelse for at reducere risikoen for brand og brandspredning til bygninger.

Hvordan?

Risikoen for brand i affaldscontainere kan nedsættes betydeligt med nogle få simple forholdsregler:

- Mindre containere udført af brændbart materiale placeres i klynger med samlet rumindhold på højst 2 m³.
- Mindre containere af ubrændbart materiale i klynger med samlet rumindhold på højst 6 m³.
- Containere med større rumindhold end 1 m³ skal være udført af ubrændbart materiale.
- Afstand mellem klynger af containere eller til andet brændbart materiale eller andre containere skal være mindst 2,5 meter.

Anbring containeren i god afstand fra bygninger:

- Mindst 2,5 m, hvis det ikke er en beton- eller murstensvæg.
- Mindst 5 meter hvis der er døre, porte eller vinduer i væggen.

Andre forholdsregler:

- Luk låget og lås gerne.
- Indhegn området og lås lågen.
- Containeren må ikke overfyldes, så låget ikke kan lukkes.
- Placér ikke containere under halvtage eller overdækkede arealer.
- Hold området rent og ryddeligt og fri for vegetation.
- Adgangs- og tilkørselsveje skal være frit passable.
- Containere skal være mærket med hvilken affaldstype, de er beregnet til. Fx PAP.

DBI

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01
E-mail: dbi@dbi-net.dk
www.dbi-net.dk